



Accepterad
monterings-
anvisning
2021:1

Tapwell

Monteringsanvisning Blandarfäste 160 CC

Utgåva
1-2021-12-07

Sid 1 (2)

För utanpåliggande rördragning 40 cc.



1

- Installationen görs enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation.
- Skruvfästningen ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning, t.ex. skivkonstruktion. Se exempel på godkända konstruktioner på sakervatten.se. Alla infästningar i våtzone ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.

- Används för tappvatten
- Max 1,0 Mpa (10 bar)
- Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
- Produkterna uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) för installationer av tappvatten och utformning. Produkten är tillverkningskontrollerad av ett ackrediterat kontrollorgan.
- Blandarfästet kan monteras antingen med halvkopplingar eller klämringringkopplingar. Fästet är förberett för montage med halvkoppling.

Tapwell

Monteringsanvisning Blandarfäste 40 CC

Sid 2(2)

- Skruva fast blandarfästet i väggen. **Täta förskruvningarna med silikon.**
- Montera anslutningsrör med passande klämringskoppling - halvkoppling, gänga G15. (Monteras enligt kopplingstillverkarens instruktioner).
Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och dra därefter åt igen.
Applicera stödhylsa innan montering av blandare.
OBS - uppmärksamma att fiberpackningen är ordentligt monterad på stödhylsan.
- Montera blandaren. Dra åt muttrarna växelvis för hand varvid blandaren trycks mot blandarfästet.
- **Efterdra med fast nyckel ca 1 varv tills låsning erhålls.** Motverka spänningskorrosion genom att lossa muttern och dra därefter åt igen.
- Gör tryck- och täthetskontroll enligt Branschregler Säker Vatteninstallation. Dokumentera.

